

ELŐTERJESZTÉS

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. november 26 -i nyílt ülésére

15 . napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: Közútkezelői hozzájárulás és tulajdonosi nyilatkozat kiadása

A tárgykört rendező jogszabály:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
- a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet
- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

Előterjesztő: Bárányos Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette: Dr. Fehér Diána aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyar Ferenc vill. tervező az Elektorterv Bt. képviselőjében „Alcsútdoboz – Váli gerinc” elnevezésű, 42/0 jelű közcélú 20kV-os vezeték átépítése céljából az Elektorterv Bt. által készített 1410 munkaszámú dokumentáció alapján kérelmet nyújtott be a testülethez, hogy részére a közútkezelői hozzájárulást és tulajdonosi nyilatkozatot adja meg.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény az alábbiak szerint szabályozza a közút nem közlekedési célú igénybevételének feltételeit.

46. § (1) A közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében

a) 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34-35. §-ban, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében a helyi önkormányzat képviselő-testületét;

36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

A fentiek szerint az önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik hatáskörrel a közút nem közlekedési célú használatának engedélyezésére vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, határozati javaslatok elfogadására.

Tabajd, 2014. november 25.

Bárányos Csaba
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT 1/

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014. (XI. 26.) számú határozata**

**ELEKTROTERTV Bt. részére
„Alcsútdoboz - Váli-gerinc” elnevezésű 42/0 jelzszámú 20kV-os közcélú vezeték
átépítéséhez
Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról**

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy ELEKTROTERTV Bt. részére az „Alcsútdoboz-Váli gerinc” elnevezésű 42/0 jelzszámú 20kV-os közcélú vezeték átépítéséhez

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁST ad

a mellékelt 1410 munkaszámú műszaki leírás és hozzá kapcsolódó tervezési térképek alapján a **Tabajd 0182/7, 0220, 0221/33, 0221/34, 0221/6, 0221/7, hrsz.-ú** ingatlanok vonatkozásban, azzal a feltétellel, ha az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.), mint megrendelő teljes mértékben kártalanítja az önkormányzatot. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat kiadására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT 2/

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2014. (XI.26.) számú határozata

ELEKTROTERV Bt. részére „Alcsútdoboz-Váli gerinc” elnevezésű 42/0 jelzőszámú 20kV-os közcélú vezeték átépítéséhez Közútkezelői hozzájárulás kiadásáról

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy ELEKTROTERV Bt. kérelmére az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.) részére az „Alcsútdoboz-Váli gerinc” elnevezésű 42/0 jelzőszámú 20kV-os közcélú vezeték átépítéséhez mellékelt 1410 munkaszámú műszaki leírás és hozzá kapcsolódó tervezési térképek alapján a **Tabajd 182/7 és 0220 hrsz.-ú ingatlanok** vonatkozásában

közútkezelői hozzájárulást ad

az alábbi feltételekkel:

- 1.) A munkálatok ideje alatt a forgalmat balesetmentesen biztosítani kell.
- 2.) A tervezett átépítés a kérelemmel együtt benyújtott tervezési térkép szerint történhet.
- 3.) Amennyiben arra szükség van, a munkálatok alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.
- 4.) A munkálatok kezdetét, valamint a munkaterület végleges helyreállítását a kivitelező hivatalomba bejelenteni köteles. A közterület csak a vezeték átépítéséhez feltétlenül szükséges mértékben vehető igénybe.
- 5.) A munkálat körüli területet az építkezés befejezése után tisztává kell tenni és az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.
- 6.) A fent jelzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy se a környező lakóházak nyugalma, se a közlekedés biztonságát ne zavarja, a baleset-, élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
- 7.) A tevékenység kapcsán történő anyagi vagy más kár megtérítése az engedélyest terheli.
- 8.) A szakszerűtlen helyreállításból keletkező hibákat 3 év időtartamig engedélyes köteles saját költségén kijavítani.
- 9.) Jelen hozzájárulás nem mentesít az egyéb szükséges engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
- 10.) A közútkezelői hozzájárulásom 1 évig érvényes.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Munkaszám : 1410
Rajzszám : 1410-01.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Alcsútdoboz, Váli gerinc beszabályozás

Megrendelő: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Beruházó: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Tervező: ELEKTROTERTV Bt. 2800 Tatabánya, Népház u. 11.
Magyar Ferenc, EN-T/11-0120
Kivitelező: jelenleg nem ismert
Üzemeltető: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Létesítmény célja: Közcélú 20kV-os vezeték átépítése.
Áram neme: 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram
Üzemi feszültség: 20kV
Nyomvonalhossz: középfeszültségű légvezeték : 1510,8 + 1189,9 m

1. Bontandó (átépítendő) szabadvezeték: 42/0 jelű gerincvezeték 152/1 -127 sz. oszl.
keresztmetszet: 3x50mm² Ald. 152/1- 156 sz. oszlopok között
3x95mm² Acal 156-127 sz.oszlopok között
- vez.jogi engedély tartószerkezetek legalizáció : VII-S-001/02281-3/2012
V10,5-??, FPF-10 bontandók
V12-?? megmaradók
B12/4, BB12/13,5 (részben megmaradók)
- fejszerkezetek: TBHe, TBHk, TBEe, TBEk
igénybevételel : 90N/mm²
2. Tervezett szabadvezeték: középfeszültségű szabadvezeték
keresztmetszet: 3x95mm² AASC
tartószerkezetek: B12-400 tartóoszlopok (részben meglévők)
B12-2800 feszítő-leágazó oszlop
V12-?? meglévő, megmaradó feszítőoszlopok
alapozások : galleralap (tartó oszlopoknál)
befogott II.alap (feszítő-leágazó oszlopnál)
- feltételezett talajminőség: közepes
fejszerkezetek: FBHe 700mm-es feszítő szigetelőkkel
TBHel szigetelt leesésgátlóval

igénybevétel : (a megmaradó oszlopokon is cserélni kell)
70N/mm²
madárvédelem: keresztartókon szigetelő papucs
szigetelt leesésgátlók
áramkötések burkolt vezetékkel k.tartók alatt
700mm-es feszítőszigetelők

Túlfeszültségvédelem: nem kerül beépítésre


Érintésvédelem: védőföldelés (20kV)

Nyomvonalrajzok száma: 1410-03

Részletes leírás: a tervezett gyakorlatilag változatlan nyomvonalú átépítés a 42/0 jelzőszámú „Váli gerinc”-vezetéknek a 46/0 jsz-ú vezetékkel közös 152 sz. vasoszlopa és a 42/24 jsz-ú Tabajd 1.tr. leágazás 127 sz. oszlopa közötti szakaszt érinti. A 152 és 152/1 sz. vasoszlopok megmaradnak, itt csak szigetelő és vezetékcsere lesz, a 152/1 sz. oszlopon az oszlopkapcsoló megmarad. A 153 sz. fa portáloszlop helyben cserére kerül, mert az új oszlop sem kerülhet 10m-nél közelebb a Váli-vízhez. Ezen a szakaszon a vezeték jelenleg 50mm² keresztmetszetű, amit 95mm²-re kell cserélni. Ugyanitt az oszlopközök egyenletesebbé tétele miatt két tartóoszlopot át kell helyezni. A 143 sz. oszloptól a jelenlegi tartóoszlopok fejszerkezet csere után megmaradnak, de a 140m feletti oszlopközök csökkentésére ezeken a helyeken közbenső oszlopok kerülnek elhelyezésre. A meglehetősen alacsony 136 sz. vonalfeszítő-leágazó vasoszlopot cserélni kell, az új betonoszlopot a 0220 hrsz-ú út túlsó oldalán kell felállítani, így a leágazó vezeték is „egyenes” lesz.
Az átépítendő vezetékszakasz Alcsútdoboz ill. Tabajd külterületén helyezkedik el.

Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.

Tatabánya, 2014. november 18.


tervező