

JEGYZŐKÖNYV

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. november 28-án
megtartott közmeghallgatásáról

N a p i r e n d:

Közmeghallgatás

1. Döntés Mikulás csomag vásárlásáról az óvodás és iskolás gyerekeknek
2. Tájékoztató Vértesacsa Község Önkormányzatának ivóvízellátásának jelenlegi helyzetéről, az ivóvíz minőségének javításáról
3. Kérdések, hozzászólások

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vértesacsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatásáról

Az ülés helye: Vértesacsza, Községháza
(8089 Vértesacsza, Vörösmarty u. 2.)

Az ülés időpontja: 2013. november 28., 16 óra 30 perc

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Kovács Zoltán	polgármester
Schilling János	alpolgármester
Vuity Antal Béla	alpolgármester
Lénárt Erzsébet	képviselő
Radványi János	képviselő
Ujvári Pál	képviselő

Az ülésre meghívás kapott és megjelent személyek:

Dr. Sisa András	jegyző
Dr. Fehér Diána	aljegyző
Baki Berta	Fejérvíz Zrt.
Gulyás József	Fejérvíz Zrt.
Gyurkovics Tibor	Fejérvíz Zrt.
Sebesvári Judit	Projektmenedzser
Szilágyi Lajos	Vértesacsza, Rákóczi F. u. 20. sz. lakos
Mészáros Tibor	jegyzőkönyvvezető

Kovács Zoltán polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 16 óra 30 perckor az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Schilling János alpolgármester és Radványi János képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Mészáros Tibort.

Az ülésre javasolt napirendi pontok:

Kovács Zoltán polgármester javasolja, hogy az előre kiküldött napirendet úgy módosítsa a testület, hogy a közmeghallgatáson csak a 2. napirendet tárgyalja a képviselő- testület.

A Képviselő-testület a napirendre, a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot – határozat hozatala nélkül – 6 „Igen” egyhangú szavazattal elfogadja.

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok felsorolása:

1. Tájékoztató Vértesacsza Község Önkormányzatának ivóvízellátásának jelenlegi helyzetéről, az ivóvíz minőségének javításáról

1./ napirendi pont:

Tájékoztató Vértesacsza Község Önkormányzatának ivóvízellátásának jelenlegi helyzetéről, az ivóvíz minőségének javításáról

1/A Hozzászólások a napirendi ponthoz:

Sebesvári Judit projektmenedzser: Az ivóvízminőség javító projekt előkészítő szakasza 2012. évben kezdődött, mikor megszületett a támogatói döntés. Ez a rész most zárul le. Elkészült a ivóvízminőség javításra az optimális változat. Elkészültek az üzemeltető bevonásával a vízügyi tervek. Megkaptuk a vízjogi létesítési engedélyt a hálózat bővítésre. Az előkészítő szakasz lezárásra került. 2013. év II. félévében benyújtásra került a megvalósításra a pályázat. Idáig 1 hiánypótlásra és 1 kérdéssor kitöltésére kértek. A pályázatról döntés még nincs.

Kovács Zoltán polgármester: A megvalósításra a pályázatot gyorsan kellett elkészíteni mivel az ammóniát tartalmazó ivóvizekre ezután nem lehet pályázni. Reméljük, nyertes lesz a pályázat. A képviselő-testület figyelemmel követte a projekt haladását, tudják, hogy mennyi munka van benne. A jelenlegi ivóvíz szag és színhatását kevésbé tudják a falu lakói elfogadni. Az ivóvíz mintavételezés során az eredmények ammónia határérték túllépést mutattak. Szilágyi Lajos Úr kérte az Önkormányzatot, hogy tegyen lépéseket. Szerinte a szolgáltató hibázik a vízminőséget tekintve. A kötelező karbantartás megtörtént. Tapasztalható még mindig, de kevésbé jelentős a szag és színhatás.

Gulyás József Fejérvíz Zrt.: Hosszú kommunikációt követően elkészítettük anyagunkat, amit megküldtünk az Önkormányzatnak ami 3 részből áll. 1. tevékenységünk, 2. ivóvíz minőség, 3. dokumentumok az ivóvíz mintavételről. A DRV adatai nem voltak hozzáférhetőek, de sikerült megszerezni. A mintavétel magas vas és mangán értéket állapított meg. Szárliget vize teljesen más az karsztvíz, Vértesacska esetében pedig rétegvíz. A rétegvíz vasat, ammóniumot, mangánt tartalmazhat, amihez arzén is társulhat. Az arzén egészségkárosító, de ez Vértesacsát nem érinti. A vas és mangán határértéken van. Az ammónium ion nem egészségkárosító. Ami egészségkárosító az a nitrit, ami a kisgyermeket érinti, mivel a nitrit hemoglobinhoz való kapcsolódása nagy. Az ammóniumnak szaga van, de ezt nem a DRV, Fejérvíz, Önkormányzat rakta bele. A vízbázis nem kicserélhető. Már a DRV idején elkezdődött az ivóvízminőség javító projekt. Amikor átvettük az üzemeltetést, rendbe raktuk a kutakat. A szivattyúkat kicseréltük, rosszról jó állapotba sikerült hozni a kutakat. A hálózat fertőtlenítése, takarítása megtörtént. 1200m³ vizet mozgattunk meg. A lakosság türelemmel fogadta. Remélem, hogy a takarítás megtette a hatását. Remélem, hogy a projekt megoldja a problémát.

Radványi János képviselő: A vízmű karsztvízre tervezett létesítmény volt vastalanítóval. A vastalanítót kihagyták a vízmű Pannon kutakra épült meg. Az akkori döntés felelőtlen volt. A Fejérvízzel meg vagyok elégedve. Folyik a projekt, a testület megszavazta a megvalósítást.

Baki Berta Fejérvíz Zrt.: A mintavételt nem ismerem, az átlag 2009. évig határérték körül volt.

Radványi János képviselő: Nem biztos, hogy a Pannon réteggel van a gond.

Baki Berta Fejérvíz Zrt.: A 3. kút esetén 0,2 -0,3 mg/liter sűrölja a határértéket, másodlagos szennyeződést okoz az ammóniával. A vassal esztétikai probléma van. Ammónia, vas, mangán kiszűrésére alkalmas tisztító megépítése megoldja a problémát. Amikor elkészül a hálózatnak is tisztának kell lennie. Ha elkészül, akkor nagytisztítást kell elvégeznünk az egész hálózaton. Az üledéket el kell távolítani.

Radványi János képviselő: Nem lennék híve, hogy a vízből az összes vasat kivennénk.

Baki Berta Fejérvíz Zrt.: Nem lenne hatással az ammónia miatt.

Gulyás József Fejérvíz Zrt.: A töltő – ürítő vezetékek voltak eliszapolódva. Az ellennyomó rendszert 100-as vezetékekkel lehetne megoldani. Ha nincs feldúsulva, fogyasztható lenne. A vezetékeket kitisztítottuk, akkor lesz eredmény, ha a tisztítómű beindul.

Baki Berta Fejérvíz Zrt.: A lakosoknak azt is meg kell majd szokniuk, más lesz a víz íze.

Szilágyi Lajos lakos: Miért nem oldják meg most, nem látom a megoldást, karsztvíz kell! A fogyasztó be van csapva, a szolgáltató mindent elkövet, de nem tud változtatni. A Fejérvíz vezetője nem győzött meg. Félek, hogy nem nyerjük meg a pályázatot. Az Önkormányzat nem tudja megoldani. A víz két alapfeltételnek nem felel meg, színtelen, szagtalan folyékony. Ebből csak a folyékony van meg. A saját kutamból tisztítás után sokkal jobb vizet kapok.

Radványi János képviselő: A gyors megoldáshoz 200 millió Ft kellene. Ezért kell a pályázat.

Kovács Zoltán polgármester: Kérem, hogy mindenki röviden a lényeget mondja. Mi laikusok vagyunk. A Fejérvíz Lajoskomáromban megmutatta a technológiát. Szakemberekre kell támaszkodnunk. Míg Radványi János üzemeltette, addig jobb volt a víz. A rendszer 20 éves, felhalmozódott benne az üledék. A kutakban a víz minősége nem nagyon változott. Mi a problémát kívánjuk kezelni.

Gulyás József Fejérvíz Zrt.: A H₂O az nem az ivóvíz, az a desztillált víz. Az ivóvíz más beltartalommal rendelkezik. Amit mi szolgáltatunk az ivóvíz, emberi fogyasztásra alkalmas. A talajvizes kutak favorizálásától tekintsünk el, az bizonytalan minőségű. Javasolom, hogy a talajvizes kutak használatától tartózkodjanak. Azoknak a vizét először is be kellene vizsgáltatni és még az sem adna biztonságot. A csapadék, szennyező anyagokat moshat a kútba, így a vizsgálati eredmény már nem is érvényes. A Fejérvíz, mint üzemeltető nem hálózatot épít. Az Önkormányzat a tulajdonos. A működő vízbázis nem karsztvizet szolgáltat.

Szilágyi Lajos lakos: Törvényileg utol lehetne érni, hogy ki követte el a hibát.

Radványi János képviselő: A rendszer műszakilag nem megfelelő.

Szilágyi Lajos lakos: Volt felelőse az építésnek.

Kovács Zoltán polgármester: Nem oldaná meg a problémát, hogy visszautogatunk. Nem a szolgáltató dolga a feltételek megteremtése. Ezért pályázunk. A pályázatnak 2015-ig meg kell valósulnia. Ha jó vizet akarunk, akkor a zsebünkbe kell nyúlni. A víz ára emelkedni fog a projekt miatt. Az embereket nehéz lesz rászoktatni a vezetékes vízre, sokan most ásványvizet vesznek. Egy pillanat alatt nem lehet ezt megoldani. Reméljük, hogy egy év múlva már nem lesz az ivóvíz gond. Kérem a Fejérvíz szakembereit mondják el hogy történik a vízminták vételezése, bevizsgálása.

Gulyás József Fejérvíz Zrt.: Szárligeten kitűnő a víz, mégis sokan ásványvizet isznak. Ha tökéletes a víz akkor sem fog mindenkinek megfelelni. Akkreditált vízmintavételi helyekkel rendelkezünk.

Baki Berta Fejérvíz Zrt.: A törvény írja elő, hogy mit kell vizsgálni. A kutak, medencék, vizét is vizsgálják. Negyedévente a hatóságnak jelenteni kell. Ha határérték túllépés van, akkor az ÁNTSZ intézkedik. A hatóság rendszeresen vizsgálja a vizet. Az ammónia magas határértékét is figyelembe véve a szolgáltatott víz ivóvíznek minősül. A nitritet heti gyakorisággal mérjük, laborvizsgálattal, helyi tesztes vizsgálattal.

Kovács Zoltán polgármester: A szaghatás a település egyes részein jobban, máshol kevésbé érezhető. Ez mitől van?

Gulyás József Fejérvíz Zrt.: A hypó miatt. Januárban a kutakkal komoly problémáink voltak. A kutakat befertőzték, ezért sokkolva és folyamatos adagolással fertőtlenítettünk. Napi többszöri vizsgálatot végeztünk abban az időszakban. Ezt azóta sikerült megoldani. A szaghatás ott jelenik meg erősebben ahol a vizet kevésbé használják. Szerencsésebb lett volna körvezeték, hurokvezeték kiépítése. A nagyobb átmérőjű vezetékekben kisebb az áramlási sebesség, kialakulhat pangó víz. Az ágvezetékek végén több száz m³ vizet folyattunk el a mosatás alkalmával.

Radványi János képviselő: A rendszer megépítésekor a Fejérvíz is áldását adta az elkészítéshez. Amikor a szennyvíz kivitelezőjével volt gond, akkor a Fejérvíz nem állt ki a települések mellett.

Gulyás József Fejérvíz Zrt.: A beruházásnak bonyolítója és kivitelezője is volt, az Önkormányzat így döntött. A szakmai véleményezés megvolt. Biztos, hogy én a csatornázást végigkísértem. Nem volt ráhatásom. Évek óta kapcsolatban vagyok a Csorba Zrt.-vel. Üzleti kapcsolatban az Önkormányzat volt a Csorba Zrt.-vel. A Fejérvíz csak tanácsot, műszaki segítséget adhatott. Az átemelő korrózióvédelmét meg fogjuk oldani.

Radványi János képviselő: Könnyű a felelőséget lerázni, a Fejérvíz ott volt.

Gulyás József Fejérvíz Zrt.: Nem döntéshozóként!

Radványi János képviselő: A bajt akkor kellett volna megelőzni!

Kovács Zoltán polgármester: A Csorba cég és a három önkormányzat a Fejérvíz Zrt. leült tárgyalni, valami reményt már látunk, várjuk a válaszukat. Az önkormányzatok érdeke, hogy a munkálatokat elvégezze. A három átemelő bélelését kértük, ha vállalja eltekintünk a pereskedéstől.

Gulyás József Fejérvíz Zrt.: Mindegyikünk érdeke, hogy a rendszer jól működjön.

Kovács Zoltán polgármester: Reményeink szerint a projekt nyer és megoldódnak a problémáink és jó minőségű ivóvizünk lesz.


A képviselők részéről további hozzászólás nincs.


További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt. A közmeghallgatást 18 óra 5 perckor bezárja.


Kovács Zoltán
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző


Schilling János
alpolgármester


Radványi János
képviseelő

Jegyzőkönyv hitelesítők