



JELMAGYARÁZAT:

		22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel
		22/0,4 kV-os transzformátor
		Nagyközép-nyomású földgázvezeték 9-9 m-es biztonsági övezettel
		Középnomású földgázvezeték
		Gáznymáscsökkentő
		22 kV-os villamosenergia földkábel 1-1 m-es biztonsági övezettel
		Távközlési légvezeték
		Telekom-antenna
		Vízgyátlakodási terület mederkarbantartási sávval
		Bizonytalan nyomvonalú árokszakas
		Új beépítésre szánt terület
		Új beépítésre nem szánt terület
		Beépítésre szánt területek átsorolása
		Beépítésre nem szánt területek átsorolása



Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.			
KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.		Munkaszám:	26/2017
1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365 Fax: 489-0366		Módosítás:	
Email: kozmu@kesztervezo.hu		Tervfázis:	Javaslat
Megbízó:	Völgzugoly Műhely Kft.	Tervszám:	KF-E
1024 Budapest, Káplár utca 7.		Méretarány:	M=1:5 000
A munka megnevezése: Bodmér településrendezési eszközeinek felülvizsgálata			
A munkarész megnevezése: Közmű és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat: ENERGIAKÖZMŰVEK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS			
Tervezők:	Hercz Észter	Szakági vezető tervező:	Szakági vezető tervező:
Biro Eőd	Szilágyi István	Bíró Attila	Hanczár Zsoltné
Ortög-Béke Ágnes	Tóth Árpád	MK: 01-2456	MK: 01-2418
Csima-Takács Judit	Tóth Domonkos	TV-1, TE-1, TH-1	TV-1, TE-1, TH-1
Hanczár Gábor	Tóth Csabór	Ércső Alca	Flauva!
	Zsán Gergely		
Ügyvezető:	Hanczár Zsolt	Dátum:	2018. szeptember