



1.
Óbarok
M=1: 6 000

2.
Nagyegyháza
M=1: 8 000



Jelmagyarázat:

	132 kV-os villamosenergia főelosztó vezetékzeték 18-18 m-es biztonsági övezettel
	22 kV-os villamosenergia légvezeték 7-7 m-es biztonsági övezettel
	22 kV-os villamosenergia földkábel 1-1 m-es biztonsági övezettel
	22/0,4 kV-os épített házas transzformátor
	22/0,4 kV-os oszlop transzformátor
	Közműellátást igénylő változással érintett területek



Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT. 1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365 Email: kozmu@kesztervezo.hu		Munkaszám: 17/2019
Megbízó: PLANNER-T Kft. 1016 Budapest, Naphegy utca 26.	Tervfázis: Javaslat	Módosítás:
A munka megnevezése: Óbarok településrendezési eszközök tervének felülvizsgálata	Tervszám: KF-VILL	Méretarány:
A munkarész megnevezése: Közmű és elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat: VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS	Dátum: 2021. szeptember	
Tervezők: Hanczár Eszter Bíró Attila Órdög Béla Ágnes Csoma-Tóthné Juci Hanczár Gábor	Szakági vezető tervező: Bíró Attila MK: 01-2456 TV-T, TE-T, TH-T	Szakági vezető tervező: Hanczár Zsoltné MK: 01-2418 TV-T, TE-T, TH-T